



ЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА»
ЗИФИКАЦИИ И РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

К/с 3010181060000000660
Р/с 40702810560320000521
ИНН/КПП 0541000826/057101001
Северо-Кавказский банк ОАО
«Сбербанк России» г.Ставрополь.
БИК 040702660

Оригинал

№ _____

от « ____ » _____ 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Единого
центра газификации и
работы с потребителями

М.М. Пайзулаев
" 22 " Апрель 2016г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 20 к
проектирования сети объекта газификации**

Заказчик: **ООО «Химстрой»**

ОГРН 1020502529079; ИНН 0561002130 ;

Адрес: г.Махачкала, ул. Бейбулатова , 28

Телефон: **8988 777 55 55**

Основание для выдачи технических условий: заявление заказчика от
21.04.2016г.

Наименование объекта газификации: 12-ти эт., 150 кв. ж/д

Месторасположение объекта: **г.Махачкала, ул. Лаптиева , 12**

Газовое оборудование (планируемое к установке): ПГ4- 150шт; котлы-
150шт. прибор учета расхода газа- 150шт.

Давление газа в точке подключения: максимальное – **0.6 МПа**;

минимальное - **0,3 МПа**

Расход газа: **450 м³/час**

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: действующий по
улице **надземный** газопровод **высокого** давления диаметром **530 мм.**

Расстояние до точки подключения **15 м.**

Для снижения давления установить ШРП с регулятором РДГ-80Н (принять
по расчёту), место установки определить по замерам.

Проектное задание: Сети **низкого** давления принять по расчёту.